



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Красный Сулин Ростовской области
(место составления акта)

«18» октября 2019 г.
(дата составления акта)
12 часов 00 минут
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 83

По адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Божковка, ул. Советская, 23
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения Начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД
и ПР ГУ МЧС России по РО подполковника внутренней службы Мелихова Г.А. № 83 от
06.09.2019 года

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад
№ 23 «Незабудка»

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

30.09.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

01.10.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

14.10.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

18.10.2019 г. с 09 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность: 3 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 4 раб. дня / 12 часов

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: в ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по
Ростовской области, по адресу: РО, г. Красный Сулин, ул. Ворошилова, 18

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а.):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка» Гладырева С.О.

06.09.2019 года в 09 час. 00 мин., 25.09.2019 года в 09 ч. 00 мин.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: ---/--

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Петренко Роман Сергеевич – и .о. начальника ОНД и ПР
по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший
лейтенант внутренней службы

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МБДОУ «Детский сад № 23



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ростовской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по
Красносулинскому району**

Почтовый адрес: ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, Ростовская область, 346350

E-mail: 11ogpn_rnd@mail.ru

Единый «телефон доверия» (863) 239-99-99

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Предписания № 83/1/56

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

Муниципальное бюджетное дошкольное общеобразовательное учреждение «Детский сад № 23 «Незабудка»

(полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество, индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

И.о. начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старшим лейтенантом внутренней службы Петренко Романом Сергеевичем, в период с 09 ч. 00 мин. «30» сентября 2019 г. по 12 ч. 00 мин. «18» октября 2019 г., проведено мероприятие по надзору в отношении МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка», по адресу: РО, Красносулинский район, х. Божковка, ул. Советская, 23,

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору, проводившего мероприятие по надзору, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с заведующей МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка» Гладыревой С.О.
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(хы) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ.	ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП СП5.13130.2009 разд.6 табл.2;	01.06.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору

В 2, 3 квартале 2021 года.

(квартал)

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

И.о. начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району

УНД и ПР Главного управления МЧС России

по Ростовской области

старший лейтенант внутренней службы Петренко Р.С.

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«18» октября 2019 г.

Предписание для исполнения получил(а):



(подпись, печать)

«18» октября 2019 г.

Заведующая МБДОУ «Детский сад № 23

«Незабудка» Гладырева С.О.

(должность, ФИО)