



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
по Красносулинскому району)

ул. Ворошилова, 18, г. Красный Сулин, РО, 346350
Телефон/факс: (8267) 5-24-31 E-mail: 110gprn_rnd@mail.ru
Единый номер «телефона горячей линии» и «телефона доверия»
(863) 239-99-99

«18» октября 2019 г. № 5-5-25- 404

Омберт до 18.11.19

Заведующей МБДОУ
«Детский сад № 23 «Незабудка»
Гладыревой С.О.

ул. Советская, 23,
х. Божковка,
Красносулинский район,
Ростовская область

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

«18» октября 2019 г.
(дата)

г. Красный Сулин
(город, село, район)

Я, и.о. начальника ОНД и ПР по Красносулинскому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области старший лейтенант внутренней службы Петренко Роман Сергеевич,
(должность, звание, фамилия, имя, отчество лица рассматриваемого дела)

рассмотрев материалы дел об административных правонарушениях в отношении юридического лица № 220-143/2019 от «17» октября 2019 года, МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка»,
(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество виновного лица)

УСТАНОВИЛ:

В период времени с 09 ч. 00 мин. 30 сентября 2019 года по 12 ч. 00 мин. 18 октября 2019 года, завершено плановое мероприятие по надзору в отношении МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка», по соблюдению требований пожарной безопасности, по адресу: Ростовская область, Красносулинский район, х. Божковка, ул. Советская, 23.

В ходе проведенной проверки было установлено, что в здании МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка», имеются нарушения требований норм и правил пожарной безопасности. За допущенные нарушения требований пожарной безопасности, по окончании проведения мероприятия по надзору к административной ответственности в соответствии с требованиями ч.1 ст. 20.4 КРФ об АП привлечено юридическое лицо – МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка».

Анализ выявленных нарушений требований пожарной безопасности и предложенных предписанием мероприятий по их устранению свидетельствует о недостатках в обеспечении пожарной безопасности объекта защиты, отсутствие контроля за деятельностью работников отвечающих за данные направления деятельности приводит к наличию нарушений требований ПБ, а именно:

1. Системы противопожарной защиты (АУПС, СОиУЭ), смонтированные в здании учреждения в 2008 году не соответствуют действующим нормативным документам по пожарной безопасности, – срок эксплуатации установленного оборудования, согласно паспортов, истек. Кабельные линии используемые при монтаже АУПС не соответствуют требованиям по огнестойкости для данных систем, что нарушает (ФЗ №123 ст.103 п.2) и разработанного на его основании (СП5.13130.2009 изм1. п.13.15.3) с указанием на ГОСТ Р 53315-2009 разд.6 табл.2. Для бесперебойной эксплуатации требуется модернизация в соответствии действующими нормативными документами, после проведения проектных работ. ППР в РФ п. 61, ФЗ № 123 ст. 83, ФЗ №123 ст.103 п.2, СП 5.13130.2009 разд.6 табл.2;

Таким образом, причинами и условиями, способствующими совершению указанных административных правонарушений, является отсутствие контроля со стороны МБДОУ «Детский сад № 23 «Незабудка», а так же отсутствие необходимых капиталовложений.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 23.34, 29.13 КРФ об АП,
(указываются номера статей и законодательный акт, в соответствии с которыми выносится постановление)

Вам необходимо:

Рассмотреть данное представление **в течение месяца со дня его получения** и сообщить в Отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Красносулинскому району о принятых мерах, направленных на устранение вышеназванных недостатков.

Информирую также о том, что неисполнение настоящего представления (непринятие мер) влечет за собой административную ответственность в соответствии с действующим административным законодательством.


(подпись лица, вынесшего представление)



(Петренко Р.С.)
(расшифровка подписи)

Представление получил:

_____ (дата, должность, подпись)

_____ (фамилия и инициалы)

Представление направлено

_____ (дата, N почтового отделения и N заказного письма)